

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а;  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Амурск и Амурскому муниципальному району,

Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: tyazhelkov72@mail.ru

Предписание N 5/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу:** Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида № 52 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.

**Должностному лицу:** И.о заведующего МБДОУ №52 г. Амурска – Ковалевой Светлане Анатольевне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №29 от 01.10.2018г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин. 21.02.2019г до 12 час. 00 мин. 25.02.2019г. ВРИО начальника ОНД и ПР по г.Амурск и Амурскому муниципальному району капитаном внутренней службы Максимовских Инной Александровной проведена плановая выездная проверка здания и территории детского сада

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 56а

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с И.о заведующим МБДОУ №52 г. Амурска Ковалевой Светланой Анатольевной, заместителем заведующего по АХР – Жилиной Мариной Сергеевной

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности</b>				
1	<p>В группе №3 в месте пересечения противопожарной преграды электрическими кабелями образовавшиеся отверстия не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.</p> <p><i>Заделать негорючим материалом образовавшиеся отверстия.</i></p>	<p>В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ-123 пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном</p>	01.06.2019	

		<p>объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая, в соответствии с ч.3 ст.5 ФЗ - 123 включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с п. 22 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (Правила) Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>		
2.	<p>В группе №13 в месте пересечения противопожарной преграды электрическими кабелями образовавшиеся отверстия не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.</p> <p><i>Заделать негорючим материалом образовавшиеся отверстия.</i></p>	<p>В соответствии с п. 22 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (Правила) Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	01.06.2019	
3.	<p>В группе №17 в месте пересечения противопожарной преграды электрическими кабелями образовавшиеся отверстия не заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.</p> <p><i>Заделать негорючим материалом образовавшиеся отверстия.</i></p>	<p>В соответствии с п. 22 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (Правила) Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	01.06.2019	
4.	<p>Двери лестничных клеток на 2 этаже, оборудованные устройствами для самозакрывания, зафиксированы в открытом состоянии без</p>	<p>В соответствии с подпунктом г) пункта 36 Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются</p>	01.06.2019	

	использования устройств, автоматически срабатывающих при пожаре находятся в открытом положении (зафиксированы детскими стульями). <i>Не фиксировать двери лестничных клеток.</i>	устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.		
5.	Дверцы пожарных шкафов не опломбированы.  <i>Опломбировать дверцы пожарных шкафов.</i>	Согласно п.1.9 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» дверцы пожарных шкафов, устройства ручного пуска огнетушителей и установок пожаротушения должны быть опломбированы.	01.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО начальника ОНД и ПР Максимовских И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



« 25 » февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ Ков  
(подпись)

И.о заведующего МБДОУ №52 г. Амурска Ковалева Светлана Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » февраля 2019 г.

### Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62