

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
МБДОУ № 52 г. Амурска 2025 год.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость [*] мероприятия в тыс. руб. (муниципальный бюджет)	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вход в здание: Входная дверь не оснащена смотровой панелью, не имеет фиксаторов обеспечивающих задержку закрывания, размер тамбуров не соответствует нормам, имеются пороги	-	Капитальный ремонт: -замена входной двери; - устранение порогов и перепадов; -демонтаж дверей в тамбуре	185 150,0 5,0 30,0	2025г.	
2.	Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) имеются пороги	-	Капитальный ремонт: - устранение порогов и перепадов на	125,0 5,0	2025г.	

	и перепады, ширина проема двери не соответствует нормам		пути движения (в т.ч. эвакуации), - замена двери - размещение предупредительной информации на пути движения (эвакуации)	100,0 20,0		
3.	Зона целевого назначения Имеются пороги и перепады		Капитальный, текущий ремонт: -устранение порогов	5,0 5,0	2023г.	
4.	Санитарно-гигиенические помещения Отсутствуют поручни, кнопка экстренного вызова дежурного, выключатели расположены не в соответствии нормам		Капитальный ремонт: - устранение порогов; -установка поручней, кнопки вызова дежурного;	55,0 5,0 50,0	2025г.	
5.	Система информации на объекте		Капитальный ремонт: - расположить визуальную информацию с увязкой с художественным решением интерьера; - разместить знаки и символы в пределах	100,0 100,0	2025г.	

			здания в соответствии с нормами			
6.	Территория прилегающая к зданию (участок) Имеются ямы перед воротами ДОУ, трещины и ямы на территории ДОУ, разрушен тротуар и отсутствует бордюрный камень, ширина тротуара не соответствует нормам	-	Капитальный ремонт: -ремонт асфальтного покрытия подъездного пути -ремонт асфальтного покрытия территории ДОУ - восстановление тротуара	4402,4 50,0 3 481,8 870,6	2025г.	

И.о. заведующего МБДОУ № 52 г. Амурска



С.А. Ковалева